



## ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SCHVÁLENÍ TYPU STANOVENÉHO MĚŘIDLA

č. 0111-RP-C006-16

Český metrologický institut jako orgán provádějící schvalování typů měřidel v souladu s § 6, 7 a 14 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění a § 1 a 2 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, provedl na základě žádosti firmy KPB INTRA s.r.o., Ždánská 477, 685 01 Bučovice, ČR, IČ: 63479451 o prodloužení platnosti schválení typu stanoveného měřidla technické posouzení měřidla.

*Měřidlo:*           **měřicí transformátor proudu**  
*Typ:*               **CTS 25X Sch**  
*Výrobce:*         **KPB INTRA s.r.o., ČR**

*Značka schválení typu:* **TCM 212/05 - 4312**

Český metrologický institut na základě kladného výsledku posouzení a ve smyslu § 6, odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění prodlužuje platnost schválení typu stanoveného měřidla do: **10. prosince 2025.**

Na základě tohoto rozhodnutí může být uvedený typ měřidla uváděn do oběhu a ověřován.

*Odůvodnění:*


Odborným posouzením bylo zjištěno, že toto měřidlo splňuje metrologické požadavky.

*Poučení o odvolání:*

Proti tomuto rozhodnutí lze podat k Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím Českého metrologického institutu; postup řízení je upraven § 24 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění. Odvolání nemá odkladný účinek.

V Brně dne 8. června 2016



  
RNDr. Pavel Klenovský  
generální ředitel ČMI